



Ministério de Minas e Energia
Consultoria Jurídica

PORTARIA Nº 562, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005.

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 2º, no § 1º do art. 4º e no art. 12 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, resolve:

Art. 1º Os montantes de garantia física dos Aproveitamentos Hidrelétricos Dardanelos e Mauá, constantes da Portaria MME nº 511, de 25 de outubro de 2005, passam a vigorar com os valores constantes do Anexo I.

Art. 2º As garantias físicas dos empreendimentos de geração termelétrica Cocal, PIE-RP, Lasa, Daia e Ponta de Ubu, constantes da Portaria MME nº 550, de 7 de dezembro de 2005, passam a vigorar com os valores constantes do Anexo II.

Art. 3º As garantias físicas das Pequenas Centrais Hidrelétricas Paraitinga e Porto Góes, constantes da Portaria MME nº 550, de 2005, passam a vigorar com os valores constantes do Anexo III.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2005.

Anexo I

Aproveitamento	Potência instalada (MW)	Garantia física Total (Mwmédio)
DARDANELOS	261,0	0,0
MAUÁ	350,1	206,7

ANEXO II
GARANTIAS FÍSICAS DAS USINAS TERMELÉTRICAS PARA O LEILÃO DE ENERGIA 2005

USINA	EMPREENDEDOR	U.F.	COMBUSTÍVEL	GARANTIA FÍSICA (MWmed)	POTÊNCIA (MW)	FCmáx (%)	TEIF (%)	TEIP (%)	DISPONIBILIDADE (MWmed)	INFLEXIBILIDADE (MWmed)
COCAL	Cocal Termelétrica S.A.	SP	Bagaço de Cana	19,3	28,2	100,0	2,00	2,00	19,7	0,0
PIE - RP	PIE-RP Termoelétrica S.A.	MG	Bagaço de Cana	19,1	27,8	100,0	1,80	2,00	20,1	0,0
PONTA DE UBU	Brasympe Energia S.A.	ES	Óleo Diesel	18,4	42,6	94,0	2,00	3,00	36,6	0,0
DAIA	ENGEBRA	GO	Óleo Diesel	19,7	44,1	85,0	2,50	2,20	35,7	0,0
LASA	Linhares Agroindustrial S.A.	ES	Bagaço / Óleo Comb.	15,3	22,6	97,0	4,88	7,67	(1)	(2)

(1) Garantia física de Lasa foi calculada considerando que a usina opera de abril a outubro com bagaço de cana e nos demais meses com óleo combustível.

(2) A inflexibilidade é igual à declaração de disponibilidade mensal de energia nos meses abril a outubro. Nos demais meses a inflexibilidade é nula.

**DISPONIBILIDADES MENSAS DE ENERGIA INFORMADAS PELOS
EMPREENDEDORES PARA AS TERMELÉTRICAS A BIOMASSA**

DISPONIBILIDADE MENSAL DE ENERGIA (MWh)												
Usina	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
LASA (bagaço/ Óleo)	1631 0	1473 2	1631 0	9275	1597 4	1545 8	1597 4	1597 4	1545 8	9584	1578 4	1631 0

ANEXO III**QUADRO DE GARANTIAS FÍSICAS DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS**

USINA	EMPREENDEDOR	UF	RIO	GARANTIA FÍSICA (MWmed)	POTÊNCIA (MW)
PARAITINGA (1)	Eletroriver	SP	Paraitinga	0,0	7,0
PORTO GOES	EMAE	SP	Tietê	19,9	24,8

(1) Dados básicos fornecidos pelo agente e não validados pela ANEEL.